

Tablas DEMANDA DE ACS

Tabla 4.1. Demanda de referencia a 60 °C⁽¹⁾

Criterio de demanda	Litros/día-unidad	unidad
Vivienda	28	Por persona
Hospitales y clínicas	55	Por persona
Ambulatorio y centro de salud	41	Por persona
Hotel *****	69	Por persona
Hotel ****	55	Por persona
Hotel ***	41	Por persona
Hotel/hostal **	34	Por persona
Camping	21	Por persona
Hostal/pensión *	28	Por persona
Residencia	41	Por persona
Centro penitenciario	28	Por persona
Albergue	24	Por persona
Vestuarios/Duchas colectivas	21	Por persona
Escuela sin ducha	4	Por persona
Escuela con ducha	21	Por persona
Cuarteles	28	Por persona
Fábricas y talleres	21	Por persona
Oficinas	2	Por persona
Gimnasios	21	Por persona
Restaurantes	8	Por persona
Cafeterías	1	Por persona

Tabla 4.2. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado

Número de dormitorios	1	2	3	4	5	6	≥6
Número de Personas	1,5	3	4	5	6	6	7

Nº de puntos de uso		Capacidad del acumulador l	Potencia calorífica
Uso público	Uso privado		
20	13	750	21.560
30	20	1.000	28.750
40	27	1.250	35.940
50	33	1.500	43.125
75	50	2.050	58.940
100	66	2.500	71.875
150	100	3.400	97.750
200	135	4.300	123.625
300	190	6.000	172.500
500	327	9.400	267.250
750	475	13.600	391.000
1.000	640	17.800	511.750